

# 夹马口灌区2023年骨干工程维修养护项目

## 招标文件澄清

我公司于2023年8月18日在山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(山西省·运城市)发布夹马口灌区2023年骨干工程维修养护项目招标公告，现将原招标文件内部分内容进行澄清：

### 一、招标文件第五章供货要求

报价：不得高于最高限价，报价为设备落地价，包含所有货物的供应、运输、装卸、保险、税金、质保、售后服务等一切相关费用。

### 二、招标文件第五章供货要求

水泵零部件材料表，叶轮材质要求为钢板焊接或者铸造叶轮，喷耐磨涂层，使用时间不小于7000小时。

### 三、招标文件第五章供货要求

#### 5、备品备件和专用工器具

修改为：承包人根据自身情况，可随机供应同型号水泵承包人认为必须提供的备品、备件。

在合同签订后的十年中，承包人有义务以优惠价格及时提供合同设备正常运行所需全部备件。

承包人应供给安装与检修用的专用工器具，全部工器具应打上标记以便识别和使用。

### 四、招标文件第五章供货要求


夹马口泉杜泵站5#水泵按原型号进行更换，水泵设计流量为2.4

m<sup>3</sup>/s，扬程156m，选用多级双吸中开离心泵，水泵型号为DS800-156，  
 （800mm为水泵进口口径），单台水泵机座以上重量应不小于40t。

五、招标文件第六章分项报价表格式为：

货币：人民币/元

序号	设备名称	规格 型号	品牌	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	水泵							
2	备品备件 (如有)							
3	.....							
投标报价总价				大写：_____				
				小写：_____				
供货期（日历天）								
质保期（年）								
备注				水泵报价为设备落地价，包含所有货物的供应、运输、装卸、保险、税金、质保、售后服务等一切相关费用。				

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：  (签名)

招标人或其招标代理机构： \_\_\_\_\_ (盖章)

