

# 夹马口灌区2023年骨干工程维修养护项目 招标文件澄清

我公司于2023年8月18日在山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(山西省·运城市)发布夹马口灌区2023年骨干工程维修养护项目招标公告，现将原招标文件内部分内容进行澄清：

## 一、招标文件第五章供货要求

夹马口泉杜泵站5#水泵按原型号进行更换，水泵设计流量为2.4 m<sup>3</sup>/s，扬程156m，选用多级双吸中开离心泵，水泵型号为DS800-156，(800mm为水泵出口口径)，单台水泵机座以上重量应不小于40t。

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)：  (签名)

招标人或其招标代理机构： \_\_\_\_\_ (盖章)

