

# 关于运城市地方粮食战略储备库有限责任公司 总仓容建设项目施工招标文件的澄清（二）

1. 商务标: 投标总价扉页、已标价工程量清单是否签章上传 PDF, 若上传请明确上传位置。总价措施项目清单与计价表、税金项目清单与计价表是否签章? 请明确。

回复: 投标总价扉页、已标价工程量清单不签章上传 PDF, 总价措施项目清单与计价表、税金项目清单与计价表不签章。

2. 施工二标段招标清单: 浅圆仓建筑

(1) 第 50 项 010602003001 钢桁架未描述制作、运输、安装、抛丸(喷砂)除锈, 是否遗漏, 请明确。

回复: 010602003001 钢桁架补充项目特征描述: 1. 钢材品种、规格: Q235B 级钢 2. 单榀质量: 15t 以内 3. 安装高度: 43.7m 4. 制作、运输、安装、抛丸(喷砂)除锈。

(2) 第 57 项 010606008012 钢梯未描述制作、运输、安装、抛丸(喷砂)除锈, 是否遗漏, 请明确。

回复: 010606008012 钢梯补充项目特征描述: 1. 钢材品种、规格: Q235B 级钢 2. 钢梯形式: 踏步式 3. 制作、运输、安装、抛丸(喷砂)除锈。

3. 施工二标段招标清单: 作塔建筑 第 41 项 010507006001

电缆沟，见建筑 J-04 节点图 1、2，图纸上没有底板及侧壁厚度，无混凝土标号，请明确。

回复：底板及侧壁厚度、混凝土标号查看结构施工图 G-12。

4. 施工二标段招标清单根据本次澄清调整，详见附件，请各投标单位自行下载。

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：陈君（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）