

稷山县 2024 年清河镇等 5 乡（镇）店头村等 23 村高标准农田建设（稷山县 2024 年新增恢复水浇地建设）项目设备材料、输配电工程及监理
二次澄清

（招标编号：2024GC011525）

一、内容：我单位于 2024 年 10 月 22 日在山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台（山西省·运城市）上发布了稷山县 2024 年清河镇等 5 乡（镇）店头村等 23 村高标准农田建设（稷山县 2024 年新增恢复水浇地建设）项目设备材料、输配电工程及监理的招标公告，现将本项目 009 稷山县 2024 年清河镇等 5 乡（镇）店头村等 23 村高标准农田建设（稷山县 2024 年新增恢复水浇地建设）项目输配电工程三十一标段的招标文件“第五章 工程量清单”进行澄清：

澄清内容为：

（一）：工费预算表中架空高压输电线路长度为路径长度（定额规定每 km 导线工程量为 3250m），根据《土地开发整理定额预算定额标准》，每 km 综合单价中已包含挖坑、立杆、横担组装、线路架设等。

（二）：工费预算表中地埋低压输电线路设计采用 SC65 保护管，综合单价中已包含土方开挖、回填。

二、监督部门 本招标项目的监督部门为运城市农业农村局

联系电话：0359-2088928/2088816

三、联系方式

招标人：稷山县农业农村局

地 址：运城市稷山县稷峰东街 12 号

联系人：张先生

联系电话：18735695435

电子邮件：/


招标代理机构：山西沐泓工程项目管理有限公司

地 址：运城市铺安街天泰文化苑北区 D 幢三单元 2101 室

联系人：王先生

联系电话：0359-2226128

电子邮件：muhongsx@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）